URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25

Commune de ROUVILLERS

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

03 JUIN 2013

6

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitent, pour qu'elles soient efficaces et que la responsabilité du Maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum.

Les poteaux doivent pouvoir débiter 60 m^3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum.

De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne doit pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.

Le relevé effectué le 31 Mars 2012 fait état de l'existence sur le territoire communal de huit hydrants situés dans le village mais également dans la Ferme du Clos d'Elogette et dans le lieu-dit Warnavillers.

Parmi lesquels on distingue quatre poteaux incendie, une citerne, une mare, une piscine et un bassin.

Trois poteaux incendie situés dans le village ont un débit supérieur à 60 m^3 par heure :

- Le poteau incendie situé à l'angle des rue d'Eraines et de la Grand' Rue dispose d'un débit de 67 m^3
- Le poteau incendie situé Place Mallard a un débit de 62 m^3 par heure, à 1 bar de pression.
- Le poteau incendie situé en face du n° 34 de la Grand'Rue a un débit de 61 m^3 par heure.
- le dernier poteau incendie situé à l'angle des rues du Moulin et de la Grande Place n'a pas quant à lui un débit suffisant : 19 m^3. C'est donc le seul hydrant non conforme dans le village.

La perte de pression est justifiée par le fait que le réseau d'eau potable en provenance de Pronleroy connaît une diminution progressive de la taille des canalisations, que Rouvillers est desservi par une canalisation de 100 mm de diamètre contre 180 mm par exemple à Pronleroy.

De plus, à l'intérieur même du village, le diamètre change pour passer à 150 mm ce qui explique ces problèmes de pression.

La citerne située sur la Grand' Place du village possède une capacité de 120 m^3, elle est conforme aux recommandations de la Circulaire de 1951. La zone défendue, grâce à cette citerne et à la présence de prises accessoires, peut donc être étendue à 400 mètres linéaires sur voie carrossable.

Les deux écarts bâtis de la commune disposent également d'une défense incendie : La Ferme du Clos d'Elogette dispose d'un bassin d'une capacité de 350 m^3 et d'une piscine privés mais rien n'indique la contenance de cette dernière.

Tandis que la Ferme de Warnavillers possède une mare qui peut être alimentée si besoin par une canalisation. La capacité de la mare est de 250 m^3.

Aucun nouvel aménagement n'est programmé concernant cette défense incendie.

Dans l'ensemble du village, la défense incendie est assurée de manière efficace.

Le dernier contrôle des hydrants, effectué par le Centre d'Intervention, est joint ci-après.

Commune de ROUVILLERS, Lieu-Dit Warnavillers et Ferme du Clos d'Élogette

Société de fermage : S.A.U.R (Agence de Compiègne) - M. BRUNEL Jean-Pierre : 03.44.86.06.37 - *N° urgences : 03.44.39.39.31*
Syndicat des eaux : Pronleroy - Grandvillers-aux-Bois - Rouvillers - Cressonsacq

Capacité du château d'eau : 350 m^3 (situé sur la commune de Pronleroy)
Caractérisques : réseau *Maillé*

Date de la tournée : le 31/03/2012 effectuée par Cch RANSANT et Sap VILLETTE

N° d'ordre	Nature	Pression statique	Débit à 1 bar	Débit à 0,5 bar	Pression à 60 m^3/h	Débit Maxi.	Localisation	Observations	conduite	Géoréférence EST	Géoréférence NORD
1	P.I Ø100 mm.	6,5	67			58	Angle Grand'Rue et Rue d'Eraine			619811	2495011
2	P.I Ø100 mm.	6,7	19	72		63	Angle Rue du Moulin et Grande Place	Débit insuffisant, PI trop près du mur		619876	2495148
3	Mare	capacité 250 m3					Ferme de Warnavillers			622196	2496700
4	Piscine						Ferme du Clos d'Élogette			619968	2493570
5	Bassin	capacité 350 m3					Ferme du Clos d'Élogette			619998	2493606
6	P.I Ø100 mm.	6,6	62			70	Place Mallard	Couvercle PI HS et impossible à fermer		619685	2495041
7	P.I Ø100 mm.	6,6	61			62	Grand'Rue face au n° 34			620009	2494915
8	Citerne	capacité 120 m3					Grand'place du village			619887	2495038

La couleur grise signifie que le poteau ne débite pas 60 m3/h à 1 bar, ou qu'il n'est pas conforme à la circulaire de 1951.